



Republika e Kosovës
Republika Kosovo - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit
Ministarstvo Ekonomije i Životne Sredine/Ministry of Economy and Environment

REPUBLICA E KOSOVES / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO	
QEVERIA - VLADA - GOVERNMENT	
MINISTRIA E EKONOMISE DHE AMBIENTIT	
MINISTARSTVO EKONOMJE I ZIVOTNE SREDINE	
MINISTRY OF ECONOMY AND ENVIRONMENT	
Njësia Org. Org. Jedin. Org. Unit.	01
Nr. Prot. Z. Prot. Prot. No.	1327
Nr. i faqeve Broj stranica No. pages	10
Date:	08.09.20
PRISHTINE A	
NO.1	

**UDHËZIM ADMINISTRATIV (MEA) NR. 06/2020 PËR LLOGARITJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE NGA
BASHKËPRODHI**

**ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MEŽS) BR. 06/2020 IZRAČUNAVANJA ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ
ZAJEDNIČKE PROIZVODNJE**

**ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (MEE) NO. 06/2020 ON THE CALCULATION OF ELECTRICITY
FROM COGENERATION**

<p>Ministri i Ministrisë të Ekonomisë dhe Ambientit,</p> <p>Në përputhje me nenin 42 paragrafi 1.1 i Ligjit Nr.06/L-079 për Eficiencë të Energjisë (Gazeta Zyrtare, Nr.21/05 dhjetor 2018), nenit 8, nën paragrafi 1.4. të Rregullores (QRK) Nr.06/2020 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive, Rregullores (QRK) Nr.07/2020 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores (QRK) Nr.06/2020 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive dhe nenin 38 paragrafi 6 të Rregullores së Punës së Qeverisë së Republikës së Kosovës Nr.09/2011 (GZ Nr. 15/12 Shtator 2011),</p> <p>Nxjerr:</p> <p>UDHËZIM ADMINISTRATIV (MEA) NR. 06/2020 PËR LLOGARITJEN E ENERGISË ELEKTRIKE NGA BASHKËPRODHIMI</p> <p>Neni 1 Qëllimi</p> <p>Ky Udhëzim Administrativ përcakton parimet e përgjithshme për llogaritjen e energjisë elektrike nga bashkëprodhimi, duke siguruar</p>	<p>Ministar Ministarstva Ekonomije i Životne Sredine,</p> <p>U skladu sa članom 42 stav 1.1 Zakona Br. 06/L-079 o Energetskoj Efikasnosti (Službeni List, Br.21/05 Decembar 2018), člana 8. tačka 1.4. Uredba (VRK) Br. 05/2020 o Oblastima Administrativne Odgovornosti Kancelarije Premijera i Ministarstava, Uredbe (VRK) Br.07/2020 za Izmenu i Dopunu Uredbe Br.06/2020 o Oblastima Administrativne Odgovornosti Kancelarije Premijera i Ministarstava, kao i člana 38, stav 6 Pravilnika o Radu Vlade Republike Kosovo Br.09/2011 (SL Br. 15/12 Septembar 2011),</p> <p>Donosi:</p> <p>ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MEŽS) BR. 06/2020 O IZRAČUNAVANJA ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ ZAJEDNIČKE PROIZVODNJE</p> <p>Član 1 Cilj</p> <p>Ovo Administrativno Uputstvo utvrđuje opšte principe za izračunavanje električne energije iz zajedničke proizvodnje, čime se</p>	<p>Minister of Ministry of Economy and Environment,</p> <p>Pursuant to Article 42 paragraph 1.1 of the Law No.06/L-079 on Energy Efficiency (Official Gazette, No.21/05 December 2018), article 8, sub-paragraph 1.4 of the Regulation No.06/2020 on the Areas of Administrative Responsibilities of the Office of the Prime Minister and Ministries, Regulation (GRK) No.07/2020 on amending and supplementing the Regulation (GRK) No.06/2020 on the Areas of Administrative Responsibility of the Office of the Prime Minister and Ministries and article 38, paragraph 6 of the Regulation of Rules and Procedure of the Government of the Republic of Kosovo No.09/2011 (OG No.15/12 September 2011),</p> <p>Issues:</p> <p>ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (MEE) NO.06/2020 ON THE CALCULATION OF ELECTRICITY FROM COGENERATION</p> <p>Article 1 Purpose</p> <p>This Administrative Instruction shall set out the General Principles for the Calculation of Electricity from Cogeneration, thereby</p>
--	--	--

<p>në këtë mënyrë llogaritjen e duhur të energjisë elektrike nga procesi i bashkëprodhimit.</p> <p style="text-align: center;">Neni 2 Fushëveprimi</p> <p>Ky Udhëzim Administrativ zbatohet nga të gjitha autoritetet kompetente në fushën e eficiencës së energjisë.</p>	<p>osigurava pravilan izračun električne energije iz zajedničke proizvodnje.</p> <p style="text-align: center;">Član 2 Oblast delovanja</p> <p>Ovo Administrativno uputstvo sprovode sva nadležna organa u oblasti energetske efikasnosti.</p>	<p>ensuring proper calculation of electricity from cogeneration.</p> <p style="text-align: center;">Article 2 Scope</p> <p>This Administrative Instruction is implemented by all competent authorities in the field of Energy Efficiency.</p>
<p style="text-align: center;">Neni 3 Përkufizimet</p> <p>Termet e përdorura në këtë udhëzim administrativ kanë të njëjtin kuptim siç është përcaktuar në Ligjin Nr.06/L-079 për Eficiencë të Energjisë dhe ligjet tjera të zbatueshme në Republikën e Kosovës.</p>	<p style="text-align: center;">Član 3 Definicije</p> <p>Termini koji se korišćeni u ovom Administrativnom uputstvu imaju isto značenje kao što je definisano u Zakonu Br. Nr.06/L-079 o energetskej efikasnosti i drugim važećim zakonima u Republici Kosovo.</p>	<p style="text-align: center;">Article 3 Definitions</p> <p>Terms used in this administrative instruction have the same meaning as defined under the Law No.06/L-079 on Energy Efficiency and other applicable Laws in Republic of Kosovo.</p>
<p style="text-align: center;">Neni 4 Parimet e përgjithshme për llogaritjen e energjisë elektrike nga bashkëprodhimi</p> <p>1. Vlerat e përdorura për llogaritjen e energjisë elektrike nga bashkëprodhimi përcaktohen në bazë të operimit të pritur apo aktual të njësisë në kushte normale përdorimi. Për njësi të mikro-bashkëprodhimit, llogaritja mund të bazohet në vlera të certifikuara.</p>	<p style="text-align: center;">Član 4 Opšti principi za izračunavanje električne energije iz zajedničke proizvodnje</p> <p>1. Vrednosti koje se koriste za izračunavanje električne energije iz zajedničke proizvodnje određuju se na osnovu očekivanog ili stvarnog rada jedinice u normalnim radnim uslovima. Za jedinice mikro-zajedničke proizvodnje, proračun može biti zasnovan na potvrđenim vrednostima.</p>	<p style="text-align: center;">Article 4 General Principles for the Calculation of Electricity from Cogeneration</p> <p>1. Values used for calculation of electricity from cogeneration shall be determined on the basis of the expected or actual operation of the unit under normal conditions of use. For micro-cogeneration units the calculation may be based on certified values.</p>


<p>2. Prodhimi i energjisë elektrike nga bashkëprodhimi konsiderohet i barabartë me totalin e prodhimit vjetor të energjisë elektrike të njësisë së matur në dalje të gjeneratorëve kryesorë;</p> <p>2.1. Në njësitë e bashkëprodhimit të llojeve të turbinave me presion avulli, turbina gazi me rikuperim të ngrohjes, motorit me djegie të brendshme, mikroturbinat, motorët stirling dhe celula të karburantit të referuara në nenin 5 të këtij Udhëzimi administrativ me efikasitet të përgjithshme vjetore në një nivel prej së paku 75%, dhe</p> <p>2.2. Në njësitë e bashkëprodhimit të llojeve turbina me gaz të kombinuar me kthimin e nxehtësisë dhe turbinë nxjerrëse kondensimi me avull të referuara në nenin 5 të këtij Udhëzimi administrativ me efikasitet të përgjithshme vjetore në një nivel prej së paku 80%.</p> <p>3. Në njësitë e bashkëprodhimit me efikasitet të përgjithshme vjetore nën vlerën e referuar në motorët me avull, turbina me gaz të kombinuar me kthimin e nxehtësisë në njësitë e bashkëprodhimit të llojeve, turbina me presion avulli, turbina gazi me rikuperim të ngrohjes, motori me djegie të brendshme, mikroturbina, motorët stirling, dhe celula të karburantit të referuara në nenin 5 ose me efikasitet të përgjithshme vjetore nën vlerën e referuara në paragrafin 2.2 të këtij neni,</p>	<p>2. Proizvodnja električne energije iz zajedničke proizvodnje smatra se jednakom ukupnoj godišnjoj proizvodnji električne energije merene jedinice na izlazu glavnih generatora:</p> <p>2.1. U jedinicama za zajedničku proizvodnju tipova turbine sa parnim pritiskom, gasna turbina sa rekuperacijom toplote, motor sa unutrašnjim sagorevanjem, mikroturbine, stirling motore i gorivne ćelije iz člana 5 ovog Administrativnog uputstva sa godišnjom ukupnom efikasnošću na nivou najmanje 75%, i</p> <p>2.2. U jedinicama za zajedničku proizvodnju tipova kombinovane gasne turbine sa rekuperacijom toplote i turbine sa izvlačenjem kodezirane pare iz člana 5 ovog Administrativnog uputstva sa godišnjom ukupnom efikasnošću na nivou od najmanje 80%.</p> <p>3. U jedinicama zajedničke proizvodnje sa godišnjom ukupnom efikasnošću ispod vrednosti navedene, parni motor kombinovane gasne turbine sa rekuperacijom toplote, jedinice za zajedničku proizvodnju tipova turbine sa parnim pritiskom, gasna turbina sa rekuperacijom toplote, motor sa unutrašnjim sagorevanjem, mikroturbine, stirling motore i gorivne ćelije iz člana 5 ili sa godišnjom ukupnom efikasnošću ispod</p>	<p>2. Electricity production from cogeneration shall be considered equal to total annual electricity production of the unit measured at the outlet of the main generators:</p> <p>2.1. In cogeneration units of types steam back pressure turbine, gas turbine with heat recovery, internal combustion engine, microturbines, stirling engines and fuel cells referred to in article 5 of this Administrative Instruction with an annual overall efficiency at a level of at least 75%, and</p> <p>2.2. In cogeneration units of types combined cycle gas turbine with heat recovery and steam condensing extraction turbine referred to in article 5 of this Administrative Instruction with an annual overall efficiency at a level of at least 80%.</p> <p>3. In cogeneration units with an annual overall efficiency below the value referred to in point steam engines, combined cycle gas turbine with heat recovery cogeneration units of types steam back pressure turbine, gas turbine with heat recovery, internal combustion engine, microturbines, stirling engines and fuel cells referred to in article 5 or with an annual overall efficiency below the value referred to in paragraph 2.2 of this article (cogeneration units of types combined cycle gas turbine with heat</p>
--	--	---

<p>(njësitë e bashkëprodhimit të llojeve turbina me gaz të kombinuar me kthimin e nxehësive dhe turbinë nxjerrëse kondensimi me avull) të referuara në nenin 5 të këtij Udhëzimi Administrativ, bashkëprodhimi llogaritet sipas formulës në vijim:</p> <p>3.1. $E_{\text{CHP}} = H_{\text{CHP}} * C$, ku:</p> <p>3.2. E_{CHP} - është shuma e energjisë elektrike nga bashkëprodhimi;</p> <p>3.3. C - është raporti energji-ngrohje;</p> <p>3.4. H_{CHP} është shuma e ngrohjes së dobishme nga bashkëprodhimi ku llogaritet për këtë qëllim prodhimi total i ngrohjes minus çfarëdo ngrohje e prodhuar në kaldaja ose nga nxjerrja e drejtpërdrejtë e avullit nga gjeneratori i avullit para turbinës.</p> <p>4. Llogaritja e energjisë elektrike nga bashkëprodhimi duhet të bazohet në raportin aktual të energjisë-ngrohjes. Në qoftë se raporti aktual i energjisë-ngrohjes nga një njësi bashkëprodhimi është i panjohur, mund të përdoren vlerat e mëposhtme të parazgjedhura, në veçanti për qëllime statistikore, për njësitë e llojeve si turbina me gaz me cikël të kombinuar me rikuperim të ngrohjes, turbina me presion avulli, turbinë me nxjerrje të avullit të kondensuar, turbina</p>	<p>vrednosti navedene u stavu 2.2 ovog člana (jedinice za zajedničku proizvodnju tipova kombinovane gasne turbine sa rekuperacijom toplote i turbine sa izvlačenjem kodezirane pare iz člana 5 ovog Administrativnog Uputstva, zajednička proizvodnja se izračunava prema sledećoj formuli:</p> <p>3.1. $E_{\text{CHP}} = H_{\text{CHP}} * C$, gde:</p> <p>3.2. E_{CHP} - je količina električne energije iz zajedničke proizvodnje;</p> <p>3.3. C – je odnos energija-toplota;</p> <p>3.4. H_{CHP} je suma korisne toplote iz zajedničke proizvodnje (izračunata za ovu svrhu ukupne proizvodnje toplote minus svaka toplota proizvedena u kotlovima ili direktna ekstrakcija pare iz parnog generatora pre turbine.</p> <p>4. Izračunavanje električne energije iz zajedničke proizvodnje treba da se zasniva na trenutnom odnosu energija-toplota. Ako je trenutni odnos energija-toplota iz postrojenja za zajedničku proizvodnju nepoznata, mogu se koristiti prethodno izabrane sledeće navedene vrednosti, posebno za statističke svrhe, jedinice tipa kombinovane gasne turbine sa rekuperacijom toplote, turbine sa parnim pritiskom, turbine sa izvlačenjem</p>	<p>recovery and steam condensing extraction turbine referred to in article 5 of this Administrative Instruction, cogeneration is calculated according to the following formula:</p> <p>3.1. $E_{\text{CHP}} = H_{\text{CHP}} * C$, where:</p> <p>3.2. E_{CHP} - is the amount of electricity from cogeneration;</p> <p>3.3. C - is the power-to-heat ratio;</p> <p>3.4. H_{CHP} is the amount of useful heat from cogeneration (calculated for this purpose as total heat production minus any heat produced in separate boilers or by live steam extraction from the steam generator before the turbine).</p> <p>4. The calculation of electricity from cogeneration must be based on the actual power-to-heat ratio. If the actual power-to-heat ratio of a cogeneration unit is not known, the following default values may be used, in particular for statistical purposes, for units of types combined cycle gas turbine with heat recovery, steam back pressure turbine, steam condensing extraction turbine, gas turbine with heat recovery and internal combustion engine referred to in article 5 of this Administrative</p>
---	---	---

<p>gazi me rikuperim të ngrohjes dhe motori me djegie të brendshme të referuara në nenin 5 të këtij Udhëzimi Administrativ, me kusht që bashkëprodhimi i llogaritur i energjisë elektrike është më pak apo i barabartë me prodhimin total të energjisë elektrike nga njësia sipas Shtojcës 1 të këtij Udhëzimi.</p>	<p>kodezirane pare, gasna turbina sa rekuperacijom toplote i motor sa unutrašnjim sagorevanjem iz člana 5 ovog Administrativnog Uputstva pod uslovom da je izračunata zajednička proizvodnja električne energije je manja ili jednaka sa ukupnom proizvodnjom električne energije iz jedinice prema Aneks 1 ovog Administrativnog Uputsta.</p>	<p>Instruction provided that the calculated cogeneration electricity is less or equal to total electricity production of the unit according to Annex 1 this Administrative Instruction.</p>
<p>5. Ministria përgjegjëse për sektorin e energjisë mund të nxjerr vlerat e parazgjedhura për raportet energji-ngrohje për njësitë e llojeve si mikroturbina, motorët stirling, celula te karburantit motorët me avull ciklet organike rankine dhe çdo lloj tjetër teknologjie ose kombinimi i tyre për gjenerimin e njëkohshëm në një proces të energjisë termike dhe elektrike ose energji mekanike, të përcaktuara në nenin 5 të këtij Udhëzimi administrativ. Nëse nxirren vlerat e parazgjedhura, atëherë vlerat e tilla duhet të publikohen dhe Sekretariati i Komunitetit të Energjisë duhet të njoftohet.</p>	<p>5. Ministarstvo nadležno za energetski sektor može izdati standardne vrednosti za omjere energija-grejanje za jedinice tipa mikroturbine, stirling motore, gorivne ćelije, parni motor, organski ciklusi rankine i bilo koja druga vrsta tehnologije ili njihova kombinacija koja spada u pod definiciji određenu u članu 5 ovog Administrativnog uputstva. Ako se izvuče pred izabrane vrednosti, onda bi takve vrednosti trebale biti objavljene i Sekretarijat Energetske Zajednice trebao bi biti obavješten.</p>	<p>5. Ministry responsible for Energy Sector may introduce default values for power-to-heat ratios for units of types microturbines, stirling engines, fuel cells, steam engines, organic rankine cycles and any other type of technology or combination thereof falling under the definition laid down in the simultaneous generation in one process of thermal energy and electrical or mechanical energy, referred to in article 5 of this Administrative Instruction. If default values are introduced, such default values shall be published and shall be notified to the Energy Community Secretariat.</p>
<p>6. Nëse një pjesë e përmbajtjes së energjisë nga inputi i lëndëve djegëse në procesin e bashkëprodhimit rikuperohet në kemikale dhe riciklim, kjo pjesë mund të zbritet nga inputi i lëndëve djegëse para llogaritjes së efikasitetit të përgjithshme të përdorur në paragrafin 2 dhe 3 të këtij neni.</p>	<p>6. Ako se deo energetskog sadržaja iz unosa mineralnih goriva u procesu zajedničke proizvodnje rekuperira u hemikalijama i recikliranju, ovaj deo se može oduzeti od unosa goriva pre izračunavanja ukupne efikasnosti korišćene u stava 2 i 3. ovog člana.</p>	<p>6. If a share of the energy content of the fuel input to the cogeneration process is recovered in chemicals and recycled this share can be subtracted from the fuel input before calculating the overall efficiency used in paragraph 2 and 3 of this article.</p>
<p>7. Ministria përgjegjëse për sektorin e energjisë mund të përcaktojë raportin energji-</p>	<p>7. Ministarstvo nadležno za energetski sektor može odrediti odnos energija/toplota</p>	<p>7. Ministry responsible for energy sector may determine the power-to-heat ratio as the ratio</p>

<p>ngrohje si raport i energjisë elektrike për ngrohje të dobishme kur operohet në modalitetin e bashkëprodhimit me kapacitet më të ulët duke përdorur të dhënat operative të njësisë specifike.</p> <p>8. Ministria përgjegjëse për sektorin e energjisë mund të paraqes periudha tjera të raportimit nga ajo një vjeçare për qëllime të llogaritjes sipas paragrafit 2 dhe 3 të këtij neni.</p>	<p>kao odnos električne energije za korisnu toplotu kada se obavlja u režimu zajednička proizvodnja sa manjim kapacitetom pomoću operativnih podataka specifične zajednice.</p> <p>8 Ministarstvo nadležno za energetski sektor može podneti druge periodne izvještaje, od jedne godine za potrebe obračuna iz stava 2 i 3 ovog člana.</p>	<p>of electricity to useful heat when operating in cogeneration mode at a lower capacity using operational data of the specific unit.</p> <p>8. Ministry responsible for Energy Sector may introduce other reporting periods than one year for the purpose of the calculations according to paragraph 2 and 3 of this article.</p>
<p style="text-align: center;">Neni 5 Teknologjitë e bashkëprodhimit</p> <p>1. Teknologjitë e bashkëprodhimit janë:</p> <p>1.1. Turbina me gaz me cikël të kombinuar me rikuperim të ngrohjes;</p> <p>1.2. Turbinë me presion avulli;</p> <p>1.3. Turbinë me nxjerrje të avullit të kondensuar;</p> <p>1.4. Turbina gazi me rikuperim të grohjes;</p> <p>1.5. Motor me djegie të brendshme;</p> <p>1.6. Mikroturbinat;</p> <p>1.7. Motor stirling;</p> <p>1.8. Celula të lëndës djegëse;</p>	<p style="text-align: center;">Član 5 Tehnologije zajedničke proizvodnje</p> <p>1. Tehnologije zajedničke proizvodnje su:</p> <p>1.1. Kombinovane gasne turbine sa rekuperacijom toplote;</p> <p>1.2. Turbine sa parnim pritiskom;</p> <p>1.3. Turbine sa izvlačenjem kodezirane pare;</p> <p>1.4. Gasna turbina sa rekuperacijom toplote;</p> <p>1.5. Motor sa unutrašnjim sagorevanjem;</p> <p>1.6. Mikroturbine;</p> <p>1.7. Stirling motore;</p> <p>1.8. Gorivne ćelije;</p>	<p style="text-align: center;">Article 5 Cogeneration technologies</p> <p>1. Cogeneration technologies are:</p> <p>1.1. Combined cycle gas turbine with heat recovery;</p> <p>1.2. Steam back pressure turbine;</p> <p>1.3. Steam condensing extraction turbine;</p> <p>1.4. Gas turbine with heat recovery;</p> <p>1.5. Internal combustion engine;</p> <p>1.6. Microturbines;</p> <p>1.7. Stirling engines;</p> <p>1.8. Fuel cells;</p>

<p>1.9. Motor me avull;</p> <p>1.10. Cikle organike rankine;</p> <p>1.11. Çdo lloj tjetër i teknologjisë ose kombinim i tyre që bie nën përkufizimin e përcaktuar në Ligjin Nr.06/L-079 për Eficiencë të Energjisë.</p> <p style="text-align: center;">Neni 6 Udhëzime për zbatimin e parimeve të përgjithshme</p> <p>Ministria përgjegjëse për sektorin e energjisë gjatë përgatitjes së udhëzimeve për zbatimin dhe aplikimin e parimeve të përgjithshme për llogaritjen e energjisë elektrike nga bashkëprodhimi mund të marrë në konsideratë gjithashtu udhëzimet e përcaktuara me Vendimin e Komisionit 2008/952/EC të datës 19 nëntor 2008, si dhe dokumente të tjera që lidhen me këtë fushë.</p> <p style="text-align: center;">Neni 7 Shtojca</p> <p>Pjesë përbërëse e këtij Udhëzimi Administrativ është Shtojca 1.</p>	<p>1.9. Parni motor;</p> <p>1.10. Organski ciklusi rankine;</p> <p>1.11. Bilo koja druga vrsta tehnologije ili njihova kombinacija koja spada u pod definiciji određenu u Zakonu Br.06/L-079 o Energetskoj Efikasnosti.</p> <p style="text-align: center;">Član 6 Smernice za primenu opštih principa</p> <p>Ministarstvo nadležno za energetski sektor prilikom pripreme smernica za implementaciju i primenu opštih principa za izračunavanje električne energije iz zajedničke proizvodnje može također uzeti u obzir smernice navedene u Odluci Komisije 2008/952/EC od dat.19. novembra 2008. godine, kao i druga dokumenta vezana za ovu oblast.</p> <p style="text-align: center;">Član 7 Aneks</p> <p>Sastavni deo ovog Administrativnog Uputstva je Aneks 1.</p>	<p>1.9. Steam engines;</p> <p>1.10. Organic rankine cycles;</p> <p>1.11. Any other type of technology or combination thereof falling under the definition laid down in the Law No.06/L-079 on Energy Efficiency.</p> <p style="text-align: center;">Article 6 Guidelines on implementation of general principles</p> <p>Ministry responsible for Energy Sector when preparing guidelines on implementing and applying the general principles for the calculation of electricity from cogeneration may take into consideration also guidelines established by Commission Decision 2008/952/EC of 19 November 2008 as well also other related documents in the field.</p> <p style="text-align: center;">Article 7 Annex</p> <p>An integral part of this Administrative Instruction is Annex 1.</p>
---	---	---

<p align="center">Neni 8 Hyrja në fuqi</p>	<p align="center">Člani 8 Stupanje na snagu</p>	<p align="center">Article 8 Entry into force</p>
<p>Ky Udhėzim Administrativ hyn në fuqi shtatė (7) ditė pas publikimit në Gazetėn Zyrtare.</p> <p>Blerim Kuçi</p>  <hr/> <p>Ministėr i Ekonomisė dhe Ambientit</p> <p>Prishtinė, ___ / ___ /2020</p>	<p>Ovo Administrativno Uputstvo stupa na snagu sedam (7) nakon objavljivanja u Službenom Listu.</p> <p>Blerim Kuçi</p>  <hr/> <p>Ministar Ekonomije i Źivotne Sredine</p> <p>Priština, ___ / ___ 2020</p>	<p>This Administrative Instruction shall enter into force seven (7) days after publication on Official Gazette</p> <p>Blerim Kuçi</p>  <hr/> <p>Minister of Economy and Environment</p> <p>Prishtina, ___ / ___ /2020</p>

Shtojca 1

Lloji i njësisë	Raporti i parazgjedhur energji-ngrohje, C
Turbina me gaz me cikël të kombinuar me rikuperim të ngrohjes	0,95
Turbinë me presion avulli	0,45
Turbinë me nxjerrje të avullit të kondensuar	0,45
Turbina gazi me rikuperim të ngrohjes	0,55
	0,75

Aneks 1

Vrsta jединice	Pred izabrani odnos energija-toplota, C
Kombinovane gasne turbine sa rekuperacijom toplote	0,95
Turbine sa parnim pritiskom	0,45
Turbine sa izvlačenjem kodezirane pare	0,45
Gasna turbina sa rekuperacijom toplote	0,55
Motor sa unutrašnjim sagorevanjem	0,75

Annex 1

Type of the unit	Default power to heat ratio, C
Combined cycle gas turbine with heat recovery	0,95
Steam back pressure turbine	0,45
Steam condensing extraction turbine	0,45
Gas turbine with heat recovery	0,55
Internal combustion engine	0,75